



Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



1043201456



Kraków, dnia 23-06-2021r.  
TD/OKR/OMD/2021-06-23/0000004  
Barcod: 1042744094

MBD PROJEKT  
Dariusz Augustyn  
ul. Żabiniec 101/2  
31-215 Kraków

**Dotyczy: Wniosku o naniesienie uzbrojenia / uzgodnienie branżowe.**

***Inwestycja: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodnika oraz odwodnienia przy drodze Wojewódzkiej 780 miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia”.***

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, chodnika oraz odwodnienia przy drodze Wojewódzkiej 780 w miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia.

Informujemy, że projektowana inwestycja krzyżuje trasę z napowietrzną linią elektroenergetyczną WN i nN:

- linia napowietrzna WN 110kV relacji: GPZ Alwernia – GPZ Trzebinia. przęsło 68 - 69.
- linia napowietrzna nN 0,4kV typ ASXSN 4x35+25ośw; AL. 4x35 z stacji KRK4676 obw.1.
- linia napowietrzna nN 0,4kV typ ASXSN 4x70+25ośw; AL. 4x25 z stacji KRK4674 obw. 4.

Na podstawie dostarczonych materiałów stanowiącą integralną część niniejszego uzgodnienia opiniujemy pozytywnie możliwość lokalizacji projektowanej inwestycji występującej w skrzyżowaniu do w/w linii napowietrznej WN 110kV pod warunkami:

- zachowania normatywnej pionowej odległości w miejscach skrzyżowań od przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV do projektowanej inwestycji, ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

Ponadto informujemy, że prace przy realizacji inwestycji jak i późniejsza eksploatacja pod i w pobliżu linii elektroenergetycznych WN powinny być prowadzone przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowania wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią WN i nN w odległości mniejszej niż 15m dla linii WN 110kV i 3m od linii nN 0,4kV od rzutu ich skrajnych przewodów.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powyżej w/w strefy powinien wystąpić z wyprzedzeniem przed planowanym terminem do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie w zakresie linii WN 110kV do Regionu Wysokich Napięć, ul. Prądnicka 74c, ze stosownym zleceniem na wyłączenie w/w linii WN i zabezpieczenie nadzoru.



Za nadzory, dopuszczenia i wyłączenia pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

W przypadku prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN i w odległości poziomej mniejszej niż 15m od rzutu skrajnych przewodów, wykonawca winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy. (Wydział BHP i Ochrony Środowiska).

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialność za brak stosowania bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel terenu.

W przypadku odstępstw w wykonawstwie od przedstawionej dokumentacji Wydział Dokumentacji zastrzega sobie prawo anulowania wydanego uzgodnienia. Wykonana inwentaryzacja nie wyklucza możliwości wystąpienia dodatkowych nie wskazanych na mapie elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Nie wyklucza się istnienia w pobliżu innych obiektów elektroenergetycznych, których niniejsze pismo nie dotyczy.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3m, od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie ul. Śląska 10.

Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic, licząc od najdalej wysuniętej części maszyny, wraz z ładunkiem do skrajnego przewodu, jak również dla prac wykonywanych w pobliżu naszych urządzeń. Prace ziemne należy prowadzić, w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii.

**Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.**

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie

Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych  
Wydział Dokumentacji

Wojciech Szczypczyk

Załącznik:  
Mapa 3 szt.  
A/a.