

KR.2.3.434.237.2023.RS

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Wydział Przygotowania Inwestycji (DI-2)
Ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

W związku ze spotkaniem z dnia 17.XI.2023r. dotyczącym „**opracowania wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773, w m. Sułoszowa**”, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny w Krakowie informuje, iż, w części dotyczącej wykonania murów oporowych, wylotów oraz odprowadzenia wód opadowych należy spełnić następujące warunki :

- wszystkie prace w rejonie cieków należy prowadzić w sposób zapewniający nienaruszalność skarp poza projektowanymi murami, wylotami i ubezpieczeniami wylotów,
- odprowadzenie wód opadowych z przedmiotowego przedsięwzięcia **możliwe jest jedynie pod warunkiem retencjonowania części odpływu** / budowa zbiornika retencyjnego, zwiększenie średnic rurociągów kanalizacji deszczowej itp./ do wartości objętości odpływu jak przed zabudową / tereny zielone/. Konieczne jest zatem zdławienie odpływu poprzez wykonanie na sieci komory przelewowej bądź zastosowanie regulatora odpływu.
- w korycie rzeki Prądnik należy zaprojektować wyloty betonowe z klapą zwrotną, fundament wylotu winien być posadowiony poniżej strefy przemarzania.
Należy ubezpieczyć dno i skarpy cieku na długości min. 10 mb tj. 3.0 mb w górę i 7,0 mb w dół licząc od osi budowli. Na początku, na końcu ubezpieczeń oraz u podnóża skarp należy zaprojektować palisadę poprzeczną i podłużną.
- jakość odprowadzanych ścieków zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego / Dz.U. z 2014 poz.1800/.
- zadanie to wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządzie Zlewni w Krakowie.

Informujemy ponadto , że zgodnie z art. 261 ust. 5 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2022 poz.2625 z późniejszymi zmianami) grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną . W związku z tym po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego należy wystąpić do tut. Gospodarstwa z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy dzierżawnej.

Ponadto informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w przypadku zalania jakimikolwiek wodami powyższego zadania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia nie może spowodować zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.

Załącznik: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pobranych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Krakowie

Robert Stańko

Otrzymują:

① x Adresat

1 x A/A