

PROTOKÓŁ NR				7/ 2024		Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 7/2018 Dyrektora ZDW w Krakowie z dnia 14 maja 2018 r.	
Z OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ OBIEKTU MOSTOWEGO - PRZEGLĄD PODSTAWOWY							
1	Numer ewidencyjny (JNI):	07120102	7	Rodzaj obiektu:	most		
2	Nr drogi:	780	8	Najbliższa miejscowość:	Alwernia		
3	Kilometraż referencyjny:	odc. 137 km 1+851	9	Rodzaj i nazwa przeszkody:	potok Regulanka		
4	Kilometraż globalny:	26+673	10	Długość obiektu [m]:	9,70		
5	Materiał konstrukcji dźwigarów:	beton zbrojony	11	Skrajnia pionowa pod obiektem [m]:	2,20		
6	Nośność [T]:	30	12	Skrajnia pozioma pod obiektem [m]:	8,00		
STAN TECHNICZNY OBIEKTU					Ekspertyza		
Lp.	Element	Opis Uszkodzeń		Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy			4			
2	Dojazdy			4			
3	Nawierzchnia jezdni			4			
4	Chodniki, bezpieczniki			4			
5	Balustrady, bariery ochronne			4			
6	Belki podporęczowe, gzymsy	lokalne ubytki betonu, spękania, wykwyty		3			
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu	lokalne wykwyty, przecieki		2			
9	Konstrukcja pomostu	wykwity		3			
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	lokalne spękania		3			
11	Łożyska	lokalne zanieczyszczenia		3			
12	Urządzenia dylatacyjne	przecieki		2			
13	Przyczółki			4			
14	Filary						
15	Przestrzeń podmostowa			5			
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe						
18	Ekrany akustyczne						
19	Urządzenia obce			4			
20	Inne						
Ocena średnia obiektu:				3,50			
Ocena całego obiektu:				3,00			

<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:</b>			
Nie stwierdzono			
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:</b>			
Nie stwierdzono			
<b>Użytkowanie obiektu:</b>			
Na dotychczasowych warunkach:	Tak		
Wprowadzenie ograniczeń:	Nie		
<b>Uwagi i Zalecenia:</b>			
W ramach bieżącego utrzymania: roboty porządkowe.			
<b>Wykonanie zaleceń z poprzedniego przeglądu:</b>			
Wykonano roboty porządkowe.			
<b>Wykonawca przeglądu:</b>			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu
mgr inż. Rodzina Susuł	MAP/0420/OWOM/10		14.10.2024 r.
<b>Kierownik Rejonu Dróg:</b>			
Data:		Pieczęć i podpis	

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529).