

<div> <div>PROTOKÓŁ NR</div> <div>7 / 2025</div> </div>				Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 7/2018 Dyrektora ZDW w Krakowie z dnia 14 maja 2018 r.	
<div> <div>Z OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ OBIEKTU MOSTOWEGO</div> <div>- PRZEGLĄD PODSTAWOWY</div> </div>					
1	Numer ewidencyjny (JNI):	07120102	7	Rodzaj obiektu:	most
2	Nr drogi:	780	8	Najbliższa miejscowość:	Alwernia
3	Kilometraż referencyjny:	odc. 137 km 1+851	9	Rodzaj i nazwa przeszkody:	potok Regulanka
4	Kilometraż globalny:	23+673	10	Długość obiektu [m]:	9,70
5	Materiał konstrukcji dźwigarów:	beton zbrojony	11	Skrajnia pionowa pod obiektem [m]:	2,20
6	Nośność [T]:	30	12	Skrajnia pozioma pod obiektem [m]:	8,00
STAN TECHNICZNY OBIEKTU					Ekspertyza
Lp.	Element	Opis Uszkodzeń		Ocena stanu	<div>Potrzeba wykonania</div> <div>Tryb wykonania</div>
1	Nasypy i skarpy			4	
2	Dojazdy			4	
3	Nawierzchnia jezdni			4	
4	Chodniki, bezpieczniki			4	
5	Balustrady, bariery ochronne			4	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	lokalne ubytki betonu, spękania, wykwyty		3	
7	Urządzenia odwadniające				
8	Izolacja pomostu	lokalne wykwyty, przecieki		2	
9	Konstrukcja pomostu	wykwity		3	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	lokalne spękania		3	
11	Łożyska	lokalne zanieczyszczenia		3	
12	Urządzenia dylatacyjne	przecieki		2	
13	Przyczółki			4	
14	Filary				
15	Przestrzeń podmostowa			5	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe				
18	Ekrany akustyczne				
19	Urządzenia obce			4	
20	Inne				
Ocena średnia obiektu:				3,50	
Ocena całego obiektu:				3,00	

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:			
Nie stwierdzono			
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:			
Nie stwierdzono			
Użytkowanie obiektu:			
Na dotychczasowych warunkach:	Tak		
Wprowadzenie ograniczeń:	Nie		
Uwagi i Zalecenia:			
W ramach bieżącego utrzymania: roboty porządkowe. Decyzja ZRID w trakcie przygotowania.			
Wykonanie zaleceń z poprzedniego przeglądu:			
Wykonano roboty porządkowe. Naprawiono nawierzchnię na obiekcie (warstwę ścieralną).			
Wykonawca przeglądu:			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu
mgr inż. Rodzina Susuł	MAP/0420/OWOM/10		06.10.2025 r.
Kierownik Rejonu Dróg:			
Data:		Pieczęć i podpis	

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529).