

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29



**Sekcja Ewidencji
Majątku i Uzgodnień**

**Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie**
ul. Bartosza Głowackiego 56
30-085 KRAKÓW

Wasz znak: ZDW/PW/2025/1189/DI-5/LP
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1168829.1.25
war. 370/25

Kraków, 14.03.2025

Dot.: informacja w sprawie warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w rejonie msc. Stróża (prawy brzeg rz. Raba) w związku z budową ścieżki rowerowej VeloRaba o dł. 1,5km.

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie jw. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa średniego (s/c) i wysokiego (w/c) ciśnienia. Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

W przypadku niwelacji terenu w zbliżeniu/skrzyżowaniu do sieci gazowej należy zachować takie jej przykrycie, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni ścieżki rowerowej min. 1,0 m (zalecane 1,2m) oraz do dolnej warstwy podbudowy ścieżki rowerowej i min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.

Obiekty budowlane należało będzie lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów ww. Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej średniego ciśnienia należało będzie prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Dobczycach, ul. Rzeźnicza 38, 32-410 Dobczyce a w przypadku sieci gazowej wysokiego ciśnienia z Działem Stacji i Sieci Gazowej, ul. Sołtysowska 25A, 31-589 Kraków. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy odpowiednio powiadomić pisemnie Gazownię i ww. Dział z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne uszkodzenie sieci gazowej, zniszczenia jej oznakowania, izolacji stalowego gazociągu będą naprawiane na koszt Inwestora VeloRaba.

Szczegółowe warunki zabezpieczenia/przebudowy ww. sieci gazowej będą wydane po otrzymaniu aktualnych map do celów projektowych dla ww. inwestycji oraz profili

typowych konstrukcji ścieżki rowerowej.

Wniosek o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej s/c i w/c wraz mapami oraz opis planowanej inwestycji proszę przesłać do Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków.

Sprawę prowadzi: Sławomir Hadala tel. 12 6281 219, slawomir.hadala@psgaz.pl

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „O nas”.

Z poważaniem


Szkola Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Michał Komasa

Otrzymują:

- Adresat + 1 egz. mapy
- Gazownia w Dobczycach + 1 egz. mapy
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa. + 1 egz. mapy (sys. JARC)

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

orientacyjny przebieg drogi gminnej w stróży

305 K 3 Politechnika Warszawska p. 6025
Polska, Warszawa, Opatowska 16, 33-100 Tarnów

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Jarosław

11 11 R29 21 707

WIP 525 74 96 411

KRS 0000374001 REGON 142739519
NIP 525 24 90 411